

# 室外就餐加热系统

在寒冷的冬季，让客户在室外就餐时感觉到舒适可能会成为一个挑战。为提供帮助，本市针对人行道和车道的 Open Restaurants Program（开放餐厅计划）允许餐饮机构安装室外加热系统。

纽约市 (NYC) 允许餐厅所有者从三种不同类型的室外加热系统中选择其室外就餐装置；

1. 电加热器
2. 天然气加热器
3. 丙烷加热器

每种类型的加热系统都有其自身的成本、益处和必须遵守的特殊规定。无论您选择哪种加热系统，都需要确保适当安装加热器并安全使用。这意味着您要雇用持照专业人士来完成这项工作、在必要时获得许可证，并在使用加热器时遵循制造商说明。未能按照制造商预期用途使用加热器可能会造成严重的火灾风险。

## 电加热系统

下方简易指南特别适用于想要针对室外就餐获取电加热系统安装方法指南的餐饮机构所有者。[单击此处进入我们的网站，从而获取更详细的指南](#)。请记住，纽约市允许在人行道和车道上使用电加热器。

### 第 1 步 雇用一名持照高级电气技师

- 这是最重要的一步，不能跳过。如果您想要安装电加热系统用于室外就餐，则**必须**雇用一名持照高级电气技师。
- 如要为室外就餐安装电加热器，可能需要在建筑物的现有电气线路系统上施工，并安装适当的室外插座。该作业需要许可证，可通过持照高级电气技师来获取。若无经过批准的电气备案和 DOB 工作许可证，则不得实施任何电气工作。



- 在 Department of Buildings (DOB, 房屋局) 拥有良好声誉的持照高级电气技师将了解全部有关规定、知晓如何获得适当的许可证, 并可以实施新加热系统所需的电气布线工作。
- 您可以访问[房屋局的楼宇信息系统 \(BIS\) 网站](#), 从而查看纽约市电气技师的持照状态。
- 纽约市的所有电气工作都必须由持照高级电气技师来完成。无资质人员在纽约市从事电气工作是危险且违法的行为。

## 第 2 步 接受您的检查

- 您的持照高级电气技师获得许可证并完成全新室外电气加热系统的安装后, 即可在其认为安全且完工的情况下开启该系统。虽然开启该系统无需等待 DOB 检查, 但仍需要且必须实施检查。
- 请注意, 虽然有些小型电气工作无需 DOB 检查, 但全新布线和插座安装需要 DOB 检查。此外, 如果安装了新的配电板, 则在配电板通电前需要进行电气粗查。对于所需的所有检查, 您的电气技师都可以向 DOB 提交正式的检查申请。提交申请后, DOB 会指派一名检查员到现场, 以确保所有事项安全且符合规定。

## 第 3 步 开启您的加热系统

- 电加热系统现已获得适当安装和检查, 现在您的餐厅工作人员可以开启并操作室外加热系统。
- 请记住在使用电加热系统时始终遵循制造商说明, 包括加热器放置说明以及如何适当地固定它们。

# 天然气加热系统

下方简易指南特别适用于想要针对室外就餐获取天然气加热系统安装方法指南的餐饮机构所有者。[单击此处进入我们的网站, 从而获取更详细的指南](#)。请记住, 纽约市仅限在人行道上使用天然气加热器。不得将此加热器移动到车道上。

## 第 1 步 雇用一名持照高级管道工

- 这是最重要的一步, 不能跳过。如果您想要安装天然气加热系统用于室外就餐, 则**必须**雇用一名持照高级管道工。
- 如要安装天然气加热器用于室外就餐, 可能需要在建筑物的现有天然气管道系统上施工。该作业需要许可证, 可通过持照高级管道工来获取。若无经过批准的 LAA 备案和 DOB 工作许可证, 则不得实施任何天然气工作。
- 在 Department of Buildings (DOB, 房屋局) 拥有良好声誉的持照高级管道工将了解全部有关规定、知晓如何获得适当的许可证, 并可以实施新加热系统所需的天然气管道工作。
- 您可以访问[房屋局的楼宇信息系统 \(BIS\) 网站](#), 从而查看纽约市管道工的持照状态。
- 纽约市的所有天然气管道工作都必须由持照高级管道工或是具有天然气工作资质的人员完成。无资质人员在纽约市从事天然气工作是危险且违法的行为。

## 第 2 步 接受您的检查

- DOB – 您的持照高级管道工获得许可证并完成了室外天然气加热系统的安装工作后，您将需要让 DOB 来检查工作。您的管道工可以向 DOB 提交正式的检查申请。提交申请后，DOB 会指派一名检查员到现场，以确保所有事项安全且符合规定。
- FDNY – DOB 检查完成后，还需要额外的 FDNY 检查，以确保该作业符合纽约市防火安全规定。您的持照高级管道工还可以向 FDNY 预约此检查。必须从 FDNY 获得 FDNY 许可证和适装证书，才能合法使用您新安装的天然气加热系统。
- 公用事业公司 – 完成所有的检查工作后，您的持照高级管道工就可以致电当地公用事业公司，该公司能够为您的全新天然气加热系统开启天然气服务。

## 第 3 步 开启您的加热系统

- 天然气加热系统现已获得适当安装和检查，并且公用事业公司已开启天然气服务，您的餐厅工作人员可以开启并操作室外加热系统。
- 请记得在使用天然气加热系统时始终遵循制造商说明，包括加热器放置说明以及如何适当地固定它们。

## 丙烷加热器

丙烷加热器是依靠加热器内的可替换丙烷气罐来提供热量的独立式加热设备。

此类加热器无需 DOB 许可证或检查，但需遵守 FDNY 的规定。

请访问 [FDNY 网站](#)，了解将丙烷加热器用于纽约市室外就餐的详细信息。

